

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Obec Grunta
Grunta 42
280 02 KOLÍN

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 53234/21-hak
Spisová zn.: OZPZ 11036/2021

Tento souhlas nabyl účinnosti dne: <i>02.07.2021</i>	
Vyznačeno dne: <i>02.07.2021</i>	Vyznačil: <i>Hakl</i>

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,
Kateřina Haklová, DiS.
Telefon: 321 748 324
E-mail: katerina.haklova@mukolin.cz

Počet listů: 2
Příloh/listů: 0/0

Datum: 29.06.2021

Povolení k užívání vodního díla podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou podala

obec Grunta, IČ 00876224, Grunta 422, 280 02 KOLÍN,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a §18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

„Vodovod v obci Grunta, včetně vodovodních přípojek“

(dále jen "stavba") na pozemcích pč. 686/1, 753, 764 v katastrální území Kaňk a 561/1, 563/1, 665/1, 664/3, 631/3, 690/1, 668/1, 667, 669, 613/3, 611/1, 556/19, 556/2, 534/3, 556/6, 556/21, 634/2, 668/2, 631/4, 682/1, 606/1, 665/1, 665/2, 631/7, 634/2, 668/2, 631/4, 682/1, 606/1, 665/1, 563/4 v k.ú. Grunta, provedené podle stavebního povolení vydané Městským úřadem Kolín, odborem životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, dne 24.08.2018 MUKOLIN/OZPZ 78615/18-ben a provedené podle změny stavby před jejím dokončením ze dne 31.05.2021 pod čj. MUKOLIN/OZPZ 24427/21-hak.

Vymezení účelu užívání stavby:

1. Vlastník bude plnit podmínky související s kontrolou a provozem vodních děl, podmínek uvedených ve stavebním povolení a souvisejících ČSN.
2. Provozování staveb bude v souladu s požadavky ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 28.06.2021 v 08:30 hodin s tímto výsledkem:

VODOVOD

- SO 01 – příváděcí vodovodní řad A – PE 10RC, SDR11, De 110 mm v délce 715,0 m
- SO 02 – zásobní vodovodní řad B – PE 10RC, SDR11, De 90 mm v délce 481,0 m
- SO 03 – zásobní vodovodní řad C – PE 10RC, SDR11, De 90 mm v délce 112,0 m
- SO 04 – zásobní vodovodní řad D – PE 10RC, SDR11, De 90 mm v délce 126,0 m
- SO 05 – zásobní vodovodní řad E – PE 10RC, SDR11, De 90 mm v délce 127,0 m
- SO 06 – zásobní vodovodní řad F – PE 10RC, SDR11, De 90 mm v délce 118,0 m
- SO 07 – zásobní vodovodní řad G – PE 10RC, SDR11, De 63 mm v délce 66,0 m
- SO 08 – zásobní vodovodní řad H – PE 10RC, SDR11, De 63 mm v délce 35,0 m
- SO 09 – zásobní vodovodní řad I – PE 10RC, SDR11, De 90 mm v délce 181,0 m
- SO 10 – zásobní vodovodní řad J – PE 10RC, SDR11, De 90 mm v délce 75,0 m
- SO 11 – zásobní vodovodní řad K – PE 10RC, SDR11, De 90 mm v délce 105,0 m

Na vodovodních řade jsou osazeny armatury a objekty:

- uzavírací armatury – šoupata DN 100, 80, 50 mm;
- armatury pro odvodušnění, odkalení a vypouštění vody – hydrant podzemní DN 80 mm a podzemní zavzdušňovací a odzdušňovací souprava DN 80 mm;
- armatura pro redukci tlaku ve vodovodní síti – redukční ventil DN 50 mm;
- prefabrikovaná železobetonová armaturní šachta AŠ1.

Stavba byla prohlédnuta a bylo zjištěno, že podmínky společného povolení byly dodrženy, bylo vyhověno obecným technickým požadavkům na výstavbu a skutečné provedení stavby je v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem.

O závěrečné prohlídce byl sepsán protokol.

Odůvodnění:

Stavebník podal žádost o kolaudační souhlas na „Vodovod v obci Grunta, včetně vodovodních přípojek“. Uvedeným dne bylo zahájeno řízení. Přípojky budou řešeny samostatně.

Vodoprávní úřad provedl dne 28.06.2021 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Vodoprávní úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení:

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

odbor
životního prostředí
a zemědělství
KOLÍN
B.01

Vz. Ing. Blanka Mukařovská
zástupkyně vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství
KOLÍN



Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Doručuje se:

Účastníkům řízení

Obec Grunta, Grunta 42, 280 02 KOLÍN